



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2022-S-08911

检验类型: 8月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市第五十四中学(康平路校区)

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都应无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市第五十四中学（康平路校区）	邮编	/
地址	上海市徐汇区康平路34号	电话	13917611081
生产单位	/		
抽样日期	2022年08月09日	抽样人员	顾西红、陈正有
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2022年08月09日	报告完成日期	2022年08月21日
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期：2022年08月21日

编制：

益子林

审核：

聂倩玉

批准：

余志清

检验检测报告

样品编号：2022-S-08911-1 直饮水

[抽样地点：教学楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	8.22	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	112	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	22.55	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限：0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000830	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00245	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0337	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00668	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	27.66	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	135.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000228	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000483	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限：0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限：0.00006)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000703	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000554	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2022-S-08911-2 直饮水

[抽样地点：教学楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	2	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	8.44	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	130	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	2.67	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限：0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000801	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00350	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0321	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00649	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	2.69	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	152.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000240	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限：0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限：0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限：0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000719	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000560	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2022-S-08911-3 直饮水

[抽样地点：教学楼3楼1号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.68	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	123	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	16.12	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限：0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000671	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00433	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0358	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0156	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	41.13	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	168.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000259	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限：0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限：0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限：0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000940	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2022-S-08911-4 直饮水

[抽样地点：教学楼3楼2号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.67	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	107	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	15.72	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.00172	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00565	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0578	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0151	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	41.26	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	153.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000328	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000460	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00136	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤ 0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	0.00100	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2022-S-08911-5 直饮水

[抽样地点：教学楼4楼1号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.75	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	115	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	14.47	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.00112	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00584	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0567	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0157	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	36.56	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	157.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000406	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00144	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-08911-6 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼2号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	17	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	8.15	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	105	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	14.59	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000302	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00620	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0467	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0317	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	36.91	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	130.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000289	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000260	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00112	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000693	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-08911-7 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼3号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	6	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度(散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	8.12	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	119	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	18.86	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00509	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0733	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00292	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	56.38	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	133.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000626	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

---报告结束---