



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2023-S-00155

检验类型: 学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市第五十四中学 (康平路校区)

检验类别: 委托检验

品测 (上海) 检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

### 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: [pince@pin-ce.com](mailto:pince@pin-ce.com)

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969



## 检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市第五十四中学（康平路校区）	邮编	/
地址	上海市徐汇区康平路34号	电话	13917611081
生产单位	/		
抽样日期	2023年02月02日	抽样人员	徐娟、陈正有
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2023年02月02日	报告完成日期	2023年02月10日
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期：2023年02月10日

编制：

孟子林

审核：

卢华秋

批准：

余娟

# 检验检测报告

样品编号: 2023-S-00155-1 直饮水

[抽样地点: 教学楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.73	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	115	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	33.70	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00376	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000524	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00469	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0125	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	18.65	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	166.5	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000474	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000986	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000617	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-00155-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.75	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	125	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	35.40	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00320	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000393	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00428	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00927	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	21.56	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	174.0	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.68	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000470	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00103	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000684	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

— 转下页 —

—接上页—

样品编号: 2023-S-00155-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼1号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.84	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	108	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	36.30	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00519	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000575	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00363	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00978	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	23.14	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	182.0	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000490	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000509	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000704	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

— 转下页 —

—接上页—

样品编号: 2023-S-00155-4 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼2号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.92	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	116	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	26.60	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00524	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000665	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00363	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0148	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	27.35	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	178.0	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.74	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000409	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000273	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000719	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

— 转下页 —

—接上页—

样品编号: 2023-S-00155-5 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼1号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.81	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	125	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	42.20	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00422	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000586	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00455	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0172	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	19.52	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	179.0	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000474	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000850	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000750	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

— 转下页 —

—接上页—

样品编号：2023-S-00155-6 直饮水

[抽样地点：教学楼4楼2号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.51	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	109	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	41.80	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00496	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000446	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00478	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0110	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	5.23	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	183.0	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.68	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000357	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000346	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000678	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-00155-7 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼3号机]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.71	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	111	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	59.50	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	0.00287	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000413	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00476	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00927	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	5.86	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	189.0	合格
18	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.55	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.2)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000366	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000404	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	未检出(定量限: 0.00007)	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.06$	0.000788	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	$\leq 0.3$	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

---报告结束---